

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495)681-59-01

Факс: 8(495)688-93-81

«26» марта 2015г.

№ Р-О-ЮЗ-03733/1

РАЙОН: Зюзино

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ООО «Альтернатива Профи»

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

7727218725

ИНН (для юридических лиц)

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский просп., д. 70, к. 3, пом. 1 (141707, г. Долгопрудный,

(адрес регистрации (места жительства), контактный телефон сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностных лиц и граждан))

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА - АКТ №Р-О-ЮЗ-03733 от 26.03.2015 г.)

ПО АДРЕСУ: 117452, г. Москва, Зюзино, Симферопольский б-р, д. 30, к. 1

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	521102	Восстановить окрасочный слой нижней плоскости козырька входа в подъезд дома	ЖНМ-2007/03 "Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений" (утв. постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 N 651-ПП) п. 2.7	«24» апреля 2015г.
2	521101	Восстановить отделочный слой стен приямка входа в подвал дома, окрасочный слой колонн входа в подъезд дома	ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утв. постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465) п. 2.2	«24» апреля 2015г.
3	321110	Восстановить окрасочный слой стен тамбура входа в подъезд дома	ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утв. распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.1997 N 872-РП) п. 2.3	«24» апреля 2015г.
4	321108	Произвести ремонт напольной плитки в тамбуре входа в подъезд дома	ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утв. распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.1997 N 872-РП) п. 2.3	«24» апреля 2015г.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ) об административных правонарушениях

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: главный специалист
Государственной жилищной
инспекции города Москвы
должностьТрошина И. В.
ФИО

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

«26» марта 2015г.

от 26.03.2015 г., генеральный директор
(лично/ № квитанции, дата отправки)
(должность)Синицына Л. В.
ФИО