

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

18 . августа 2015 г.

№ О-3 - 10842

РАЙОН: Фили-Давыдково

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО **ООО «Альтернатива-Профи»**

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

ИНН 7725218725

ИНН (для юридических лиц)

Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачёвский пр-т, д. 70, к. 3, пом. 1

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лиц и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ – АКТ ОТ **17.08 2015г.** № **О-3-10842**

ПО АДРЕСУ: **121347, Москва, ул. Кастанаевская,** дом № **41** корп. **2** стр. ____ кв. ____
п. индекс

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	321110	Восстановить нумерацию этажей в прилифтовых холлах и незадымляемой лестницы подъезда 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 4.2.1.1	15.09.2015
2	331120	Устранить следы протечек на стенах и потолке тамбура 19 этажа, подъезда 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 3.2.1	15.09.2015
3	521102	Восстановить напольное покрытие переходных балконов 19, 18,17,16,15,3,2, этажей. подъезда 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 4.2.1.5	15.09.2015
4	331122	Выполнить уборку мест общего пользования, незадымляемой лестницы, стен, переходных дверей, а также очистить напольное покрытие в местах общего пользования от следов цемента и лакокрасочных материалов в подъезде 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 3.2.2	15.09.2015
5	321106	Выполнить работы по установке оконной и дверной фурнитуры в местах общего пользования и на незадымляемой лестнице, в соответствии проекта здания, в подъезде 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 4.7.1	15.09.2015

6	331113	Установить самозакрывающие устройства на дверях в местах общего пользования и переходных балконах, в подъезде 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 3.2.11	15.09.2015
7	321105	Произвести ремонт дверных коробок в местах общего пользования и незадымляемой лестницы с последующим оштукатуриванием и покраской мест ремонта, в подъезде 3.	ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003), п. 4.7.1	15.09.2015

Продолжение на _____ листах.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Главный специалист ЖН по ЗАО (Ткаченко Д.А.)
должность подпись Ф.И.О.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

«19» августа 2015 г.
(лично / № квитанции, дата отправки)

подпись

Ф.И.О.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

« 17 » августа 20 15 г.

№ О- 3 - 10842

АКТ ОСМОТРА

ОБР / ИНС

(обращение - № и дата / и др.)

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ: (должность, ФИО) Главный специалист ЖИ по ЗАО Ткаченко Д. А., главный специалист ЖИ по ЗАО Жаданова Ж.В.

В ПРИСУТСТВИИ: (организация, должность, ФИО)

ОБЪЕКТ: жилой дом

(жилой дом, ОДС и прочие)

АДРЕС: ул. Кастанаевская дом № 41 корп. 2 стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: _____

(для особых объектов)

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «Альтернатива Профи»

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

№ п/п	код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)
1	2	3
1	321110	Отсутствует нумерация этажей в лифтовых холлах и незадымляемой лестницы подъезда 3.
2	331120	Следы протечек на стенах и потолке тамбура 19 этажа, подъезда 3
3	521102	Частичное разрушение напольного покрытия переходных балконов 19, 18, 17, 16, 15, 3, 2 этажей подъезда 3.
4	331122	Неудовлетворительное санитарное состояние мест общего пользования (прилифтовые, межквартирные холлы, незадымляемая лестница), а также стен и дверей в подъезде № 3.
5	321106	Частичное отсутствие и неисправность оконной и дверной фурнитуры в местах общего пользования и незадымляемой лестницы подъезда 3
6	331113	Частичное отсутствие и неисправность самозакрывающихся устройств в местах общего пользования и незадымляемой лестницы подъезда 3
7	321105	Наличие трещин, отслоение штукатурного и окрасочного слоя дверных коробок, установленных в местах общего пользования и незадымляемой лестницы в подъезде 3.

Подписи:

(ФИО):

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОСМОТРА

Главный специалист ЖИ по ЗАО _____

(Ткаченко Д.А.)

Главный специалист ЖИ по ЗАО _____

(Жаданова Ж.В.)